



主部材ノンスリップ部詳細

◇ 荷重計算 ◇

設計条件

- 荷重基準: 鋼道路橋等設計示方書による
- 荷重: T-2 (後輪一輪荷重: 800Kg)
- 載荷寸法: 160mm×200mm (等分布負載)
- 許応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)
- 衝撃係数: $i = 0.0$
- スパン: $L = 400 \text{ mm}$

- W: 主部材が支える最大後輪一輪荷重 (Kg)
- N: 荷重を受ける主部材本数
- (Z): 主部材断面係数 (mm^3)
- S: 溝幅方向載荷寸法 (mm)

荷重計算

「横断溝」(溝幅>載荷寸法Sの場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 400 - 200} = 0.240 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 11 \times 0.485 \times 10^3 = 5.34 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.240 \times 5.34 \times 10^3 = 1.28 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$\begin{aligned}
 T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\
 &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 1.28 \times 10^3 \\
 &= 3.2 > 2
 \end{aligned}$$

以上より T-2 となる

<表面処理>

- 本体重量: 8.2Kg
- 受枠重量: 4.9Kg
- 本体: 溶融亜鉛メッキ
- 受枠: 黒ペイント塗装

担当	製図	検図	尺度	作図日	工事名
	戸田	伊藤	1/8	'11年11月18日	
タイハイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号
					GTLPH 500×290×25
					図面名称
					2L枠 脱着ピン付 110度開閉